

Vraag: waar wordt bij Slimline de 'centraaldoos' opgenomen ?

Centraaldozen

De gebruikelijke centraaldozen zijn bij Slimline overbodig. Het aansluitpunt voor de verlichting wordt daarmee ook een relatief platte doos waardoor de vraag met betrekking tot de brandwerendheid ook is opgelost. (zie brandrapport)

Volgens de NEN 1010 zijn centraaldozen ook niet vereist. *"Alle knooppunten van de installatie dienen vanuit het eigen pand bereikbaar te zijn"*.

De lichtpunten worden gevoed door de betonschil van het plafond en of geschakeld traditioneel of via afstandbediening. De voeding van de wandcontactdozen komt vanuit de eigen vloer en gedistribueerd via de vloer en/of wand/ holle plint.

In de dekvloer kunnen lokaal naar wens (ook praktisch voor overige data kabels etc.) via vloerluikjes de bereikbaarheid van de installatie worden gegarandeerd. Het plafond blijft binnen de woning in principe gesloten.